

Criteris sobre l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió

ITC-BT-18. Instal·lacions de connexió de terra

18-01

Consulta

De quina secció mínima ha de ser el conductor de terra?, entenent com a tal, el que uneix l'elèctrode de posta a terra amb el punt de posta a terra (embarrat).

Resposta

En la ITC-BT-18 es fixen mínims (apartats 3.2. i 3.4.) per a conductors enterrats.
