

Criteris sobre l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió

ITC-BT-19. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals

19-01

Consulta

La Taula I. Intensitats admissibles (A) a l'aire 40°C. Nombre de conductors amb càrrega i naturalesa de l'aïllament de la ITC-BT 19 és complicada i difícil d'utilitzar.

Resposta

La norma UNE 20460-5-523 defineix i clarifica els conceptes que indiquen per on entrar a la Taula I de la ITC-BT-19.
