



Criteris sobre l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió ITC-BT-23. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions

23-1

CONSULTA:

Quin criteri s'hauria de seguir pel que fa a la instal·lació de dispositius de protecció contra les sobretensions permanents en les reformes d'habitatges?

RESPOSTA:

Quan es tracti de reformes d'habitatges antics que compleixin els requisits perquè es puguin autoritzar amb un Butlletí de Reconeixement, o mitjançant certificat de condicions de seguretat emès per una EIC segons la Instrucció 9/2004, no es considera obligatòria la instal·lació de les proteccions contra les sobretensions.

Quan es tracti de reformes que requereixin Memòria Tècnica de Disseny (MTD) per a la seva legalització cal aplicar la normativa vigent, incloses les proteccions contra sobretensions permanents adequades, segons s'especifica en el REBT i en les Normes Tècniques Particulars de FECSA-ENDESA per a embrancaments i instal·lacions d'enllaç en baixa tensió.