

INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN ELS EDIFICIS

ETIQUETA DE MANTENIMENT I INSPECCIÓ

Característiques de l'etiqueta:

- Format: 110 mm d'ample per 90 mm d'alt
- Colors: segons les referències de color indicades
- Autoadhesiva, no reutilitzable i resistent als productes de neteja
- Ha d'acceptar escriptura inesborrable (retolador permanent o similar)
- A col·locar en lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació

INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN ELS EDIFICIS
(etiqueta RITE - gener 2009)

Generalitat de Catalunya

Data d'instal·lació: _____ Rendiment màxim del generador (%): _____

Manteniment				IPE (inspeccions periòdiques d'eficiència energètica del generador)		
Data	Núm. empresa	Data	Núm. empresa	Data	Agent	Rendiment (%)

IPIC
(inspecció periòdica de la instal·lació completa)

Data	EIC	Rendiment (%)

80% Pantone 208C
Pantone 208C
50% Pantone 208C
Pantone 7545C
25% Pantone 208C

Pantone 208C
cmyk 16/100/35/16
rgb 136/35/69

Pantone 7545C
cmyk 56/30/17/52
rgb 81/98/111

Llegenda:

- *Data d'instal·lació*: data (dd.mm.aaaa) en què es va instal·lar. En instal·lacions molt antigues, bastarà amb indicar l'any.
- *Rendiment màxim del generador (%)*: valor segons dades del fabricant.
- *Manteniment*: s'emplenaran les dades corresponents al Certificat anual de manteniment, d'acord amb la IT.3 del RITE. En la casella *Data* s'anotará la data del certificat estès per l'empresa instal·ladora-mantenidora que hagi efectuat el manteniment cada any, i en la casella *Empresa*, el seu núm. d'inscripció en el REITE o REIMITE.
- *IPE*: en la casella *Data*, s'anotará la data de realització de la inspecció, en la casella *Agent*, la marca d'identificació de l'agent competent que ha efectuat la inspecció (EIC o empresa distribuïdora de gas canalitzat), i en la casella *Rendiment %*, el valor del rendiment del generador obtingut en la inspecció IPE.
- *IPIC*: en la casella *Data*, s'anotará la data de realització de la inspecció, en la casella *EIC*, la marca d'identificació de l'entitat d'inspecció i control que ha efectuat la inspecció, i en la casella *Rendiment %*, el valor del rendiment global del generador a potència màxima obtingut en la inspecció IPIC.